

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Новгородской области
173020, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67, тел. (816-2) 66-26-10,
<http://www.gugo-novobl.natm.ru>, e-mail: gugo_novobl@mail.natm.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
173009, Великий Новгород, ул. Псковская, стр. 171, корп. 3, тел. (816-2) 76-51-21, e-mail: qpn-nov@yandex.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Солецкому и Шимскому районам
174150 п. Шимск, ул. Ленина, д.53 тел. (816-56) 54-110

Предписание № 3/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

директору ОАУСО «Шимский КЦСО»

Богдановской О.А.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Солецкому и Шимскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области майора внутренней службы А.Н. Цветкова № 3 от 20 января 2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Солецкому и Шимскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Новгородской области старшим лейтенантом внутренней службы Апринцева Екатериной Владимировной в период с «10» февраля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. «11» марта 2021 г. проведена плановая выездная проверка отделения социального приюта ОАУСО «Шимский КЦСО» по адресу: Новгородская область, Шимский р-н, с.Подгощи, ул. Школьная, д. 13

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушений | Отметке о выполнении |
|-------|---|---|---------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | На двери чердачного помещения не указана информация о месте хранения ключей | п.18 Правил противопожарного режима в РФ № 1479 от 16 сентября 2020 г. | 11.03.2022 г | |
| 2. | Размещение (монтаж) элементов фотолюминесцентной эвакуационной системы (далее - ФЭС) на путях эвакуации выполнено организацией, не имеющей специального разрешения на осуществление данной деятельности, в соответствии с проектом, выполненным с учетом требований п.4.1, п.6.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | п.4.1, п.6.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля. | 11.03.2022 г | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,

Вх. № 117
" 11 " 03 2021г.

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности
и профилактической работы по Солецкому и Шимскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области



Е.В.Апринцева
(фамилия, инициалы)

«11» марта 2021 г

Предписание для исполнения получил:

[Signature]
(подпись)

директор Богдановская О.А
(должность, фамилия и инициалы)

«11» марта 2021 г

